



पनवेल महानगरपालिका

ता.पनवेल, जि.रायगड

दूरध्वनी क्र. 022-27458040/41/42

Email Id : panvelcorporation@gmail.com



जाहिर सूचना

उप आयुक्त (अग्निशामक विभाग), पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील महानगरपालिका मालकीच्या सर्व ईमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्र (Fire Ball) बसविणे या कामाचे अंदाजपत्रक बनविण्याकरीता खाली नमूद केलेल्या बाबींकरीता बाजारभाव दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

Sr. No	Description	Quantity	Rate
1	अग्निशमन यंत्र (Fire Ball)	01 Nos.	Rs..... Per Unit

Technical Specifications are given below

Providing of Powder or Foam based Automatic Portable Fire prevention apparatus with automatic and manual dual operation, Volume: - 2 Liters, Weight: - 2 Kg. Body shell shall be made of H.D.P.E. class 2 recyclable material. There should be no maintenance and no refilling required. Each Product shall be with 5 years warrantee. Having Inbuilt Alarming Sound. Along with Non-Hazardous and Non-Toxic materials. The product should work in active and passive mode. Product needs to be CE certified under EU 94/62/EC; 97/23/EC & EU 2001/95/EC. Product needs to be rated at 2A-13B as per Bureau of Indian Standards under IS-15683 Standard. Dimensions of the automatic portable fire extinguisher and prevention apparatus shall be 195×125×125 for ("L" × "B" × "W" in mm) Product needs to be certified by INTERNATIONAL QUALITY WARRANTY and INTERNATIONAL ECO WARRANTY.

- सदर कामाचा सूचना पनवेल महानगरपालिकेच्या माहिती फलकावर दि.०८/०४/२०२५ ते दि.१५/०४/२०२५ पर्यंत दुपारी ०४.०० पर्यंत उपलब्ध राहणार आहेत.
- सीलबंद निविदा दि.१५/०४/२०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत पनवेल महानगरपालिकेच्या अग्निशामक विभागात स्विकारण्यात येतील.
- प्राप्त झालेली दरपत्रके शक्यतो दि.१५/०४/२०२५ रोजी दुपारी ४.३० (शक्यतो) वाजता उपस्थित ठेकेदार यांच्या समक्ष उघडण्यात येतील.
- अटी व शर्ती युक्त निविदांचा विचार केला जाणार नाही.

उप आयुक्त
अग्निशामक विभाग
पनवेल महानगरपालिका

जा.क्र पमपा/अग्नि/२६२१/प्र.क्र.१३/६६८/२०२५

दि.०४/०४/२०२५

प्रत माहितीस्तव —

- माहिती फलक करीता
- प्रसिद्धी करिता

Namita
२१/०४/२५